OCA ICP

APARATOS ELEVADORES
CERTIFICADO DE INSPECCIÓN

OCA INSPECCIÓN, CONTROL Y PREVENCIÓN, S.A.U., ORGANISMO DE CONTROL AUTORIZADO, acreditado por ENAC con acreditación nº OC-I /030 Delegación de Baleares Calle Son Oliva nº 5 Bajos CP 07014 Fax 971753749 Tel 971750695	**Nº de Certificado** V111/16-R1 **Nº de expediente** 69093/6101/07/0002-R1 **Nº Reg. de aparatos elevadores (RAE)** 10967

En cumplimento con el capítulo IV del Reglamento de aparatos de elevación y manutención aprobado por RD 2291/1985 de 8 de noviembre (BOE 11.12.85), el inspector que subscriba este CERTIFICADO, ha realizado en la fecha del recuadro "FECHA INSPECCIÓN ACTUAL" las comprobaciones y controles que establece la legislación vigente, según:

☒ **Reglamento de 1966** ☐ **ITC-MIE-AEM 1 (1985)** ☐ **RD 1314/1997** ☐ **ITC-MIE-AEM 1 (2013)** ☐ **Otros** _____

TIPOS DE EDIFICIO: ☐ > 20 viviendas ☒ > 4 plantas ☐ Industrial ☐ Pública concurrencia ☐ Otros _____

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DEL ASCENSOR	Número de personas	4	Carga nominal (Kg.)	320	Número de paradas	10	Vel. Nominal (m/s)	1

TIPO DE INSPECCIÓN: ☐ **Inspección periódica** ☐ **Cambio conservador** ☒ **Otros** 2ª VISITA

	Población	**Domicilio**	**Nº**	**C.P.**
EMPLAZAMIENTO ASCENSOR	PALMA	ANSELM TURMEDA	10	07010
	Nombre		**NIF**	
TITULAR	CP ANSELM TURMEDA, 10		H57100273	

INFORME RELATIVO A LOS PUNTOS NO SATISFACTORIOS

CÓDIGO	ELEMENTO O DISPOSITIVO	NIVEL DEFECTO	PLAZO CORRECCIÓN
2.14.3	SEGREGAR DIFERENCIAL DE ALUMBRADO PARA CADA ASCENSOR	I	
4.14.2	FALTAN TOPES EN PESAS DE CONTRAPESO	I	
8.12.1	PROTEGER POLEA TENSORA	I	

FECHA DE INSTALACIÓN	REVISIÓN ANTERIOR	FECHA INSPECCIÓN ACTUAL	REVISIÓN ACTUAL VÁLIDA HASTA
19/10/90	16/3/16	5/10/16	16/3/20

CALIFICACIÓN Y DICTAMEN DE CONTROL

La inspección ha estado realizada por el inspector que firma este dictamen, efectuando las comprobaciones y pruebas que establece la legislación vigente en todas las partes controlables y visibles de la instalación. A la vista de los resultados obtenidos, se considera que el aparato merece la siguiente cualificación global por lo que se refiere a la seguridad de la instalación:

CUALIFICACIÓN FAVORABLE:
- ☐ Nivel 0. sin defectos
- ☒ Nivel I. Defectos leves a reparar lo antes posible

CUAL. FAVORABLE CON REPARO
- ☐ Nivel I. Defectos leves con reiteración de la inspección anterior

CUALIFICACIÓN DESFAVORABLE:
- ☐ Nivel II. Defectos graves. Subsanar en el plazo indicado
- ☐ Nivel III. Defectos muy graves. Queda el aparato fuera de servicio

VER INSTRUCCIONES AL DORSO

INSPECTOR DE OCA ICP
Nombre y apellidos: Eladio Vega Montero

OCA ICP

Fecha y firma: 5/10/16

NOTA: LOS DATOS Y RESULTADOS DE ESTA ACTA NO HAN DE DIVULGARSE SIN LA APROBACIÓN EXPRESA DE ESTE ORGANISMO DE CONTROL